

Rymań, dnia 24.06.2020r

ZAWIADOMIENIE Nr 3

Zamieszczono na stronie internetowej Szkoły Podstawowej : www.sp.spryman.pl oraz w BIP Gminy Rymań : www.ryman.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Szkole Podstawowej w Rymaniu

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 551751-N-2020 z dnia 18.06.2020r
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 i 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :

1. Dotyczy poz. 18. Czy Zamawiający chce otrzymać presostat wraz z kotłem warzelnym?

Odp.

Opis urządzenia zawarto w poz. 18.

2. Dotyczy poz. 23. Co chce Zamawiający - kocioł warzelny czy okap gastronomiczny?

Odp.

W nazwie przedmiotu jest błąd. Skreśla się wyrazy „kocioł warzelny”.

3. Dotyczy poz. 24. Proszę o dopuszczenie wózka do transportu tac/blach, który jednorazowo pomieści 15 blach/tac.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wózek na 15 blach/tac.

4. Dotyczy poz. 47. Czy zapis dotyczący kolorowych elementów z płyt MDF dotyczy dopuszczenia przez Zamawiającego lakieru czy płyty laminowanej kolorowej?

Odp.

Biurko – blat ma być wykonany z płyty MDF laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy z elementami kolorowymi też z płyty MDF laminowanej.

5. Dotyczy poz. 54. Proszę o podanie wysokości stołu konsumenta, jest to parametr niezbędny do prawidłowej wyceny.

Odp.

Stół konsumencki ma być przystosowany dla dzieci i młodzież szkolnej (szkoły podstawowej).

6. Dotyczy poz. 32. Proszę o podanie szerokości, głębokości i wysokości stołu.

Odp.

Stoły poz. **32 i 33** są o tych samych wymiarach 80x60x85 cm.

7. Dotyczy poz. 36. Proszę o podanie szerokości, głębokości i wysokości stołu.

Odp.

Stół o wymiarach 180x60x85.

8. Dotyczy poz. 39. Proszę o podanie głębokości i wysokości stołu.

Odp.

Skreśla się poz. 39. Stół roboczy z półką i blokiem 3 szuflad

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Henryk Gromek